



CENTRO DE INTERPRETACIÓN VALLE DEL HUECHA



Fachada

Dirección: Plaza Alcalde Tabuena

 Baya, 1

50549 Albeta (Zaragoza)

 **Teléfono:** 976 852 430

E-mail: info@valledelhuecha.com

 **Web:** <http://www.valledelhuecha.com>



Información General

El centro de interpretación tiene una exposición sobre la naturaleza, los paisajes y la vida en el valle del río Huecha. Los vecinos del pueblo han dado muchos objetos para la exposición.

El centro tiene 2 plantas para la exposición. En la planta baja están la recepción, una sala de proyecciones de vídeo, los cuartos de baño y una sala de exposición titulada "Agua". En la planta 1 están las salas de exposición tituladas "Fuego", "Aire" y "Tierra". Falta un ascensor para subir y bajar entre las plantas.



Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el centro sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El centro no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.
- La información en la página web sobre la dirección, los precios de las entradas y el teléfono de contacto del museo es clara y accesible.

Discapacidad Intelectual

Museo

- Es fácil encontrar la taquilla para comprar las entradas cuando entras en el centro.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- Las salas de exposiciones están en la planta baja y la planta 1. Hay un ascensor, pero está estropeado.
- Es fácil recorrer el centro.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del centro.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal. Tiene un ancho libre de paso de 2,33 m.
- La entrada principal tiene un escalón rebajado de 10 cm de altura y 18% de inclinación.
- La puerta es de vidrio, de color contrastado, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 86 cm.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 2,59 m. Alto mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 2,53 m. Elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,12 m. Dispone de bucle de inducción magnética: No.



Accesibilidad Física

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja y 1. La planta 1 no es accesible porque el ascensor alternativo a las escaleras está fuera de servicio.

Características

- Acceso: sin desniveles.
- Ancho de paso del acceso: 88 cm.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 2,51 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Zonas de descanso con bancos: No.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 84 cm.

- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: Sí.
- Altura, fondo, y ancho de aproximación: 81 cm, 60 cm y 1,14 cm.

Sala de audiovisuales

Ubicación e itinerarios

- Situada en planta baja con itinerario accesible.

Características

- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- Plazas reservadas para PMR: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de cabina. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.
- Puerta general de los aseos: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 77 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 78 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,31 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 74 cm.
- El lavabo tiene pedestal que impide la aproximación frontal con la silla de ruedas.
- No tiene espejo ni accesorios.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,11 m y lateral izquierdo 94 cm.
- Altura del asiento: 42 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm de altura.
- No tiene barras.



Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a la sala de exposiciones de la planta baja sin desniveles. La planta 1 no es accesible

porque el ascensor alternativo a las escaleras está fuera de servicio.

Características

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: repisas expositivas.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No, pero se pueden tocar los objetos expuestos.

Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte mate: Sí.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: máxima 10 cm, mínima 1 cm.

Sala de audiovisuales

- Está situada en planta accesible con itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- El vídeo tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: visuales.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

- Folleto con los contenidos de la exposición: Sí.
- La narración, los diálogos y los sonidos del vídeo están subtítulos: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: -1 a 2.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 97 cm. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: -1 a 2.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 102 cm. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ascensor fuera de servicio.

 **FOTOS**



Acceso al establecimiento



Sala de exposiciones



Sala de exposiciones



Aseo